

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 13»**

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
М.А. Минакова М.А. Минакова

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ № 13
Н.А. Воданова Н.А. Воданова
Приказ № 20 от 20.01.2024
МБДОУ № 13



№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ответственный
1	Срабатывание дымовой сигнализации	Указание о происхождении пожара и путях обнаружения огня пожара. Действия: - на пульте определить зону пожара; - проверить пропорцию загоревшихся; - в случае пожара:	Администратор Обязательность эвакуации ДМО
Порядок действий персонала при эвакуации в случае возникновения пожара			
В			
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 13»			
2	Сообщение о пожаре	1. При обнаружении пожара немедленно оповестить людей о пожаре и оповещать установленной системы оповещения путем включения звонка, радио-таблички во всех помещениях ДМО. 2. Оповестить ответственного за пожарную безопасность, эвакуируемого ДМО.	Работники, персонал обнаруживший пожар
3	Вызов пожарной бригады	Вызвать пожарную охрану по телефону 101, при этом сообщить сведения: название	Ответственный: директор, администратор.

Данный порядок действий персонала ДОО при пожаре и эвакуации регламентирует действия сотрудников при срабатывании пожарной сигнализации в случае возникновения пожара, по оповещению работников и воспитанников детского сада о возгорании и вызову пожарных подразделений, первичным действиям по организации эвакуации и открытия эвакуационных выходов, отключению электроэнергии и систем вентиляции. Порядок определяет действия персонала по эвакуации детей согласно плану (схеме) и имущества ДОО, а также по тушению пожара до прибытия пожарной части.

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, фамилия исполнителя
1.	Срабатывание пожарной сигнализации	<p>Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара.</p> <p>Действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на пульте определить зону возгорания; - проверить произошло ли возгорание; - в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОО о ложной тревоге; - сообщить по телефону 101 о ложном срабатывании пожарной сигнализации; - привести в рабочее состояние отключенную при ложном срабатывании зону; - при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы. 	<p>Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОО</p>
2.	Сообщение о пожаре	<p>1. При обнаружении пожара немедленно оповестить людей о пожаре с помощью установленной системы оповещения путем нажатия кнопки, расположенной во всех помещениях ДОО.</p> <p>2. Оповестить ответственного за пожарную безопасность, заведующего ДОО.</p>	<p>Работник, первый обнаруживший пожар</p>
3.	Вызов пожарных подразделений	<p>Вызвать пожарную охрану по телефону 101, при этом сообщить сведения: название</p>	<p>Ответственный: дежурный администратор,</p>

		ДОО, точный адрес, где и что горит.	заведующий ДОО
4.	Первичные действия	<p>1. Распоряжение об организации эвакуации людей из здания.</p> <p>2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и документов.</p> <p>3. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем вентиляции.</p> <p>4. Открытие эвакуационных выходов.</p> <p>5. Извещение о пожаре в Управление образования.</p> <p>6. Отправка сотрудника для встречи пожарных подразделений.</p>	Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОО
5.	Открытие эвакуационных выходов	Открыть все эвакуационные выходы их здания дошкольной образовательной организации.	<p>Ответственный: заведующий хозяйством</p> <p>Исполнители: уборщик служебных помещений</p>
6.	Обеспечение работы эвакуационного освещения	Включение эвакуационного освещения, освещения тамбуров	
7.	Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации	<p>Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания ДОО согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.</p> <p>Покидая помещение ДОО, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.</p> <p>Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте – эвакуационной площадке.</p>	<p>Воспитатель группы раннего возраста</p> <p>Воспитатель разновозрастной группы 3-5 лет</p> <p>Воспитатель разновозрастной группы 5-7 лет</p>
8.	Отключение систем вентиляции, электроэнергии	Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений ДОО, обесточить дошкольную образовательную организацию.	<p>Ответственный: заведующий хозяйством</p> <p>Исполнитель: рабочий по обслуживанию и</p>

			ремонту зданий и сооружений
9.	Тушение возникшего пожара работниками ДОО до прибытия пожарной части	До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.	
10.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам, делается доклад заведующему ДОО	Воспитатель группы раннего возраста Воспитатель разновозрастной группы 3-5 лет Воспитатель разновозрастной группы 5-7 лет
11.	Эвакуация имущества	Эвакуация документов, оргтехники.	Делопроизводитель
12.	Встреча пожарных подразделений	Показывает кратчайший путь к месту пожара, передает информацию о месте пожара и наличии угрозы людям (если таковая имеется), указывает места расположения гидрантов.	Дворник

Примечание:

1. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени.

2. Эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.

3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.

4. В зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.

5. Лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации.

6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников в здание, где возник пожар.

7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

8. При ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.

Ответственный за пожарную безопасность _____ / _____ /

С порядком действий ознакомлен (а):

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Боданова Н.А.	Заведующий		
Гаряева И.Ю.	Заведующий хозяйством		
Демченко М.Ю.	Воспитатель		
Лукина Л.А.	Делопроизводитель		
Минакова М.А.	Воспитатель		
Никулина Е.А.	Младший воспитатель		
Новоселова Л.Н.	Младший воспитатель		
Полотова А.И.	Воспитатель		
Ралдугина В.С.	Воспитатель		
Рыбина А.И.	Младший воспитатель		
Сидякин Вит.С.	Сторож		
Сидякин Вл.С.	Сторож		
Сидякина Т.С.	Младший воспитатель		
Сосновских Н.С.	Учитель-логопед		
Устинова С.Н.	Воспитатель		
Черемных А.В.	Музыкальный руководитель		
Шашкина И.В.	Повар		