


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 13»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПШО

 М.А. Минякова



УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ № 13
Н.А. Шапова
Приказ № 13/ДОУ № 13/2014

**Инструкция по пожарной безопасности № 9
о мерах пожарной безопасности
при проведении массовых мероприятий в
Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад № 13»**

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО (детском саду) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года (Постановление Правительства РФ № 1885 от 24.10.2022); Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года; Федеральным Законом Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года и другими нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий (50 человек и более) в ДОО устанавливает требования пожарной безопасности к подготовке помещений и проведению массовых мероприятий (утренники, концерты, конкурсы) в детском саду, а также порядок действий лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение мероприятия, работников дошкольной образовательной организации в случае возникновения пожара.

1.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в ДОО при проведении массовых мероприятий, обязано обеспечить строгое соблюдение в используемых для проведения мероприятия помещении требований пожарной безопасности.

1.4. Помещения для проведения массовых мероприятий должны быть обеспечены аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи.

1.5. На этаже и в помещениях ДОО, где проводятся массовые мероприятия, должно быть не менее двух свободных эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями «Выход». В помещении для проведения массовых мероприятий должны быть установлены необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), находиться в рабочем состоянии автоматическая система пожарной сигнализации и аварийное освещение.

1.6. Дежурный персонал дошкольной образовательной организации обеспечивается исправными электрическими фонарями заводского изготовления.

1.7. В зимний период крышки колодцев пожарных гидрантов на прилегающей к зданию территории должны быть очищены от снега и наледи, обозначено их месторасположение при помощи световых указателей на стенах здания.

1.8. При проведении массового мероприятия обеспечивается дежурство на сцене и в зальных помещениях, воспитатели находятся со своими воспитанниками.

1.9. Участникам массового мероприятия необходимо соблюдать требования данной инструкции по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в детском саду, правила пожарной безопасности и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.10. Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОО о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

1.11. Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия

2.1. На основании приказа заведующего дошкольной образовательной организацией назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под роспись.

2.2. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с настоящей инструкцией по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОО, а также с планом эвакуации из помещения и местами расположения огнетушителей.

2.3. Ответственный за пожарную безопасность в ДОО перед началом массового мероприятия обязан:

- убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, исправной работе всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при возникновении пожара;
- удостовериться в наличии и исправной работе телефонной связи;
- удостовериться в отсутствии захламленности проходов и выходов из помещения, подходов к первичным средствам пожаротушения;
- осмотреть пути эвакуации и выходы из детского сада, убедиться в возможности беспрепятственной эвакуации через них;
- убедиться в исправности электрооборудования;
- при выявлении повреждений электрооборудования (при нагреве и повреждениях изоляции проводов, искрения и тому подобное) оно должно быть заменено на безопасное;
- ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий;
- удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий.

2.4. При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОО.

2.5. Проветрить помещение, где будет проводиться массовое мероприятие, выполнить влажную уборку.

3. Требования пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия

При проведении массового мероприятия в детском саду необходимо:

3.1. Назначенным ответственным лицам неотлучно находиться в помещении с детьми.

3.2. Лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности в ДОО, лично находиться на массовом мероприятии.

3.3. Эвакуационные выходы не должны быть закрытыми, световые указатели «Выход» должны быть включены.

3.4. В помещении для проведения массового мероприятия должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала размером не меньше 100х100 см.

3.5. Для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. запрещается использовать такие материалы как вата, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролон и других легковоспламеняющихся материалов.

3.6. При проведении массовых мероприятий запрещается:

- оставлять зал без освещения;

- использовать открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут стать источником возгорания;

- запирать двери эвакуационных выходов на запоры (замки);

- уменьшать ширину проходов между рядами и ставить дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- допускать заполнение помещений людьми превышая установленной нормы;

- во время проведения массового мероприятия в ДОО находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;

- использовать самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру.

3.7. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.8. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении дошкольной образовательной организации время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

4. Порядок действий при возникновении пожара во время массового мероприятия

4.1. При пожаре, действия сотрудников ДОО и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При возгорании одежды на участнике мероприятия недопустимо позволять ему бежать, следует быстро повалить его на пол, накинув покрывало из негорючего материала на горящую одежду, погасить пламя.

4.3. Действия сотрудников ДОО во время пожара на массовом мероприятии:

- при пожаре или возгорании во время проведения мероприятия в детском саду в первую очередь из помещения следует эвакуировать всех детей;

- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью не следует оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;

- воспитателям необходимо быстро собрать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав самый безопасный путь, вывести из помещения дошкольной образовательной организации в безопасное место;

- эвакуировать группы детей необходимо не менее чем двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и контролирует состояние детей, в случае необходимости оказывает помощь им, успокаивает и не дает отставать от основной группы;

- в случае задымления помещения ДОО, где проводилось массовое мероприятие, сказать детям, чтобы пригнулись, и выводить так;

- выходя из помещения закрывать за собой двери, чтобы предотвратить дальнейшее распространение дыма и огня;

- при присутствии на массовом мероприятии в детском саду родителей, привлечь их к помощи в эвакуации детей;

- после того, как воспитанники будут эвакуированы в безопасное место, необходимо проверить по списку все ли дети на месте;

- при травмировании необходимо оказать первую помощь, при необходимости - вызвать «скорую помощь» по номеру 103 телефона;

- сообщить заведующему детским садом о том, что все дети находятся в безопасном месте.

4.4. Действия при пожаре ответственного за пожарную безопасность:

- обнаружив пожар, возгорание или признаки их наличия (задымление, запах гари, тление и т.п.) незамедлительно прекратить проведение массового мероприятия;
- быстро сообщить о пожаре всем находящимся в помещении людям, подав голосовой сигнал, затем с помощью кнопки оповещения оповестить всех находящихся в ДОО людей;
- вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 – Единая Служба спасения;
- доложить диспетчеру пожарной охраны ФИО, адрес дошкольной образовательной организации, место, где возник пожар и уточнить, что именно горит;
- не прерывать телефонный разговор первыми, у диспетчера могут возникнуть дополнительные вопросы;
- начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- в случае если видите, что не справитесь самостоятельно с помощью огнетушителя, пожарного крана или иных средств пожаротушения ликвидировать пожар, привлечите других сотрудников в помощь; никогда не переоценивайте своих возможностей;
- первичные средства пожаротушения могут помочь при ликвидации пожара лишь в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи сотрудникам ДОО по эвакуации детей из помещений и здания.

5. Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия

По окончании массового мероприятия в ДОО необходимо выполнить следующее:

5.1. Обесточить все электрооборудование в помещении.

5.2. Разместить в отведенное место инвентарь и оборудование.

5.3. Проверить наличие первичных средств пожаротушения и доступ к ним.

5.4. Проверить на отсутствие захламленности проходов и выходов из помещения.

5.5. Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.

5.6. Удостовериться в противопожарном состоянии помещений, закрыть все окна, форточки, фрамуги.

5.7. Отключить свет и закрыть помещение на ключ.

Ответственный за пожарную безопасность: _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Боданова Н.А.	Заведующий		
Гаряева И.Ю.	Заведующий хозяйством		
Демченко М.Ю.	Воспитатель		
Лукина Л.А.	Делопроизводитель		
Минакова М.А.	Воспитатель		
Никулина Е.А.	Младший воспитатель		
Новоселова Л.Н.	Младший воспитатель		
Полотова А.И.	Воспитатель		
Ралдугина В.С.	Воспитатель		
Рыбина А.И.	Младший воспитатель		
Сидякин Вит.С.	Сторож		
Сидякин Вл.С.	Сторож		
Сидякина Т.С.	Младший воспитатель		
Сосновских Н.С.	Учитель-логопед		
Устинова С.Н.	Воспитатель		
Черемных А.В.	Музыкальный руководитель		
Шашкина И.В.	Повар		