

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 13»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ППО

М.А. Минакова М.А. Минакова

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ № 13

Н.А. Иванова Н.А. Иванова

Приказ МБДОУ № 13/2014



**Инструкция по пожарной безопасности № 10
о мерах пожарной безопасности
при проведении новогодних мероприятий
(новогодних праздников, утренников)**

В

**Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад № 13»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в ДОО (детском саду) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года (Постановление Правительства РФ № 1885 от 24.10.2022); Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года; требованиями Федерального Закона Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в ДОО устанавливает требования к подготовке помещений детского сада и непосредственному проведению новогодних праздников (утренников), а также обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, и сотрудников дошкольной образовательной организации в случае возникновения пожара.

1.3. Данная инструкция по пожарной безопасности является обязательной для исполнения всеми работниками ДОО, задействованными при проведении новогодних праздников в дошкольной образовательной организации.

1.4. При проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) должно быть организовано дежурство в зале дошкольной образовательной организации ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований.

1.5. Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОО (детском саду) несут уголовную, административную, дисциплинарную, либо иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении новогодних мероприятий

2.1. Ответственным за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий и утренников в ДОО является заведующий хозяйством.

2.2. Ответственный за пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) обязан всеми силами обеспечить соблюдение в дошкольной образовательной организации требований пожарной безопасности при проведении утренников «Новогодняя елка».

2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в ДОО, знать план эвакуации и порядок действий при возникновении пожара.

2.4. Ответственный за пожарную безопасность отвечает:

- за проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, сотрудниками ДОО, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением утренника «Новогодняя елка» о необходимых действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и присутствующих зрителей;

- за подготовку помещения детского сада в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению утренника в дошкольной образовательной организации;

- за правильную установку новогодней елки в помещении;

- за соответствие украшения новогодней елки правилам ППР в Российской Федерации.

2.5. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении новогодних праздничных мероприятий обязан:

- лично присутствовать при проведении всех утренников «Новогодняя елка» в детском саду;
- перед проведением праздничного мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, которые находятся в помещении для проведения утренника, работу всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при пожаре;
- проверить наличие и исправное функционирование телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;
- проверить пути для эвакуации и выходы из детского сада;
- проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и прочую иллюминацию;
- проверить исправность гирлянд, целостность проводов и ламп;
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (появлении нагрева и повреждений изоляции проводов, искрение и так далее) они должны быть заменены.

3. Требования к подготовке помещения и проведению новогоднего утренника

3.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних елок только в тех помещениях, которые расположены на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на первом этаже.

3.2. Помещения для проведения утренника должны иметь как минимум два эвакуационных выхода.

3.3. В помещении не должно быть на окнах закрытых решеток.

3.4. Мероприятия у елки должны проходить с соблюдением инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОО (детском саду) и только в светлое время суток.

3.5. В помещении обязательно должна иметься телефонная связь.

3.6. Рядом с телефоном непременно должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

3.7. В помещении в обязательном порядке должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала для изоляции очага возгорания.

3.8. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загораживать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

3.9. Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, которые расположены в стороне от основных выходов.

3.10. Категорически запрещается:

- украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, которые не пропитаны огнезащитными составами, использовать для украшения целлюлоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять бенгальские огни для иллюминации елки, а так же открытый огонь и зажженные свечи;
- использовать для украшения елки иллюминацию без сертификата соответствия;
- подключать гирлянды с применением удлинителя;
- полностью выключать свет в помещении ДОО во время спектаклей или представлений;

- участие в празднике елки детей и взрослых, которые одеты в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;
- уменьшать ширину проходов между рядами, а также устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью выключать освещение в помещении во время проведения утренника;
- допускать заполнение помещений дошкольной образовательной организации людьми сверх установленной нормы;
- при проведении утренника находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и так далее), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые способны вызвать загорание.

3.11. На мероприятиях с массовым пребыванием людей могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

3.12. Деревянные и иные конструкции сценической коробки, планшета сцены актового (музыкального) зала, выполненные из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировка в зрительных и экспозиционных залах должны быть обработаны огнезащитными составами.

4. Обязанности и действия сотрудников ДОО при пожаре на новогоднем утреннике

4.1. В случае возникновения пожара, действия работников дошкольной образовательной организации привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При загорании одежды на участнике праздника нельзя позволять ему бежать, необходимо незамедлительно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

4.3. Действия воспитателей детского сада во время пожара:

- при возникновении пожара или загорания при проведении утренника в ДОО первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;
- исключите условия, которые способствуют возникновению паники, для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
- воспитателям группы следует быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения дошкольной образовательной организации в безопасное место;
- проводить эвакуацию группы детей необходимо не менее двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от основной группы;
- при задымлении помещения ДОО скажите детям пригнуться и выводите так;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения дальнейшего распространения дыма и огня;
- если на утреннике в детском саду присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей.
- держите ситуацию под контролем, помните, что безопасность детей находится в Ваших руках;
- после того, как дети эвакуированы с вами в безопасное место, обязательно сверьтесь по списку все ли дети на месте;

- в случае необходимости вызовите «скорую помощь» по телефону 103;
- доложите заведующему дошкольной образовательной организацией о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

4.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность:

- при обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и так далее) ответственный дежурный по праздничному мероприятию (утреннику), работник детского сада обязан остановить проведение праздника;
- экстренно оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения произвести оповещение всех находящихся в детском саду людей;
- немедленно осуществить вызов пожарной охраны по телефону 101 (Единая служба спасения - 112);
- сообщить диспетчеру пожарной охраны свою фамилию, имя и отчество, адрес детской дошкольной организации, место возникновения пожара и что именно горит;
- не прерывайте телефонный разговор первыми, возможно у диспетчера возникнут дополнительные вопросы;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами огнетушения;
- если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, никогда не переоценивайте свои силы;
- первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи воспитателям ДОО по эвакуации детей.

4.5. Действия после проведения эвакуации:

- после того, как из всех доступных помещений детского сада дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, заведующему, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного задымления или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям, а также окна этих помещений;
- в случае отсутствия кого-либо по спискам, срочно сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений ДОО отсутствуют люди;
- сообщить, по какому пути проходила эвакуация из дошкольной образовательной организации для поиска оставших людей сотрудниками пожарной охраны.

5. Требования пожарной безопасности по окончании новогоднего праздника

По окончании новогоднего мероприятия в ДОО необходимо:

- 5.1. Выключить свет и обесточить все электрооборудование в зале (помещении).
- 5.2. Разместить в специально отведенное место инвентарь и оборудование.
- 5.3. Провести тщательное проветривание помещения и влажную уборку.
- 5.4. Удостовериться в противопожарном состоянии помещения, закрыть все окна, форточки, фрамуги, выключить вентиляцию.
- 5.5. Провести демонтаж новогодней елки не позднее следующего дня после окончания новогоднего мероприятия (утренника) в дошкольной образовательной организации.

Ответственный за пожарную безопасность: _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Боданова Н.А.	Заведующий		
Гаряева И.Ю.	Заведующий хозяйством		
Демченко М.Ю.	Воспитатель		
Лукина Л.А.	Делопроизводитель		
Минакова М.А.	Воспитатель		
Никулина Е.А.	Младший воспитатель		
Новоселова Л.Н.	Младший воспитатель		
Полотова А.И.	Воспитатель		
Ралдугина В.С.	Воспитатель		
Рыбина А.И.	Младший воспитатель		
Сидякин Вит.С.	Сторож		
Сидякин Вл.С.	Сторож		
Сидякина Т.С.	Младший воспитатель		
Сосновских Н.С.	Учитель-логопед		
Устинова С.Н.	Воспитатель		
Черемных А.В.	Музыкальный руководитель		
Шашкина И.В.	Повар		