

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

«ДЕТСКИЙ САД № 13»

623780, Свердловская область,
Артемовский район, с. Большое Трифоново,
ул. Некрасова, 12

тел. 8 (343 63) 47-2-36

e-mail: t22061520@yandex.ru

№ 28 от 12.03.2025 г.

Покрышкиной В.В, ведущему специалисту-
эксперту Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах

В рамках проведения обязательного профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Большое Трифоново, ул. Некрасова, 12, ведущим специалистом – экспертом зафиксированы замечания.

Направляем на Ваш адрес отчет об устранении выявленных нарушений с приложением сканов документов.

Приложение к письму:

1. Отчет об устранении выявленных нарушений на 1 л. в 1 экз.
2. ПДФ документы в количестве 1 шт.

Заведующий



Н.А. Боданова

ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушений в результате проведения обязательного профилактического визита

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Выявленные нарушения в ходе проверки	Проведенные мероприятия
Устранить дефекты и повреждения пола в спальнях разновозрастной группы 1,5-3 года и разновозрастной группы 3-5 лет.	Срок устранения неисправности (дефекты и повреждения пола в спальнях разновозрастной группы 1,5-3 года и разновозрастной группы 3-5 лет) перенесен на 2026 год в связи с отсутствием финансирования.
Проводить своевременное обследование технического состояния вентиляции (ревизия, чистка, контроль эффективности) в игровых ячейках. Предоставить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции.	Обследование технического состояния вентиляции (ревизия, чистка, контроль эффективности) в игровых ячейках проводится своевременно, в соответствии с п. 2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. Акт проверки технического состояния и эффективности работы вентиляционной системы от 18.06.2020 г. прилагается.

Заведующий



Н.А. Боданова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428804

Владелец Боданова Надежда Андреевна

Действителен с 24.10.2024 по 24.10.2025