



Технический отчет к Акту № \_\_\_\_\_ от « 18 » марта 2020г.

проверки технического состояния вентиляционной системы в помещениях:

МБДОУ №13, Свердловская обл., Артемовский р-н, с.Б.Трифоново, ул.Некрасова, 12.

№ пп	Перечень помещений	Кратность воздухообмена		Воздухообмен, м <sup>3</sup> /ч		Невязка, % отклонения показателей
		норма	факт	норма	факт	
1	Старшая группа	1,5	1,39	231,1	214,1	-2,67
2	Спальная	1,5	1,44	233,4	224,1	-1,33
3	Приемная	1,5	1,42	47,7	45,2	-0,67
4	Коридор	1,5	1,49	45,4	45,1	-4,00
5	Умывальная	1,5	1,47	37,8	37,0	4,00
6	Туалет	1,5	1,51	37,8	38,1	7,33
7	Кабинет	1,5	1,47	95,9	94,0	-2,00
8	Щитовая	1,5	1,39	25,0	23,2	-7,33
9	Музыкальный зал	1,5	1,46	310,0	301,7	-2,67
10	Мед.кабинет	1,5	1,43	54,8	52,3	-4,67
11	Процедурный	1,5	1,42	44,9	42,5	-5,33
12	Склад	1,5	1,53	78,0	79,5	2,00
13	Сушилка	1,5	1,47	28,4	27,8	-2,00
14	Прачечная	1,5	1,49	32,1	31,9	-0,67
15	Средняя группа	1,5	1,40	225,4	209,6	-4,67
16	Спальная	1,5	1,41	293,4	275,8	-2,67
17	Приемная	1,5	1,52	47,3	47,9	6,67
18	Коридор	1,5	1,54	46,8	48,0	7,33
19	Умывальная	1,5	1,52	37,8	38,3	1,33
20	Туалет	1,5	1,49	36,9	36,6	5,33
21	Младшая группа	1,5	1,4	233,9	218,3	-4,00
22	Спальная	1,5	1,42	231,1	218,7	-5,33
23	Приемная	1,5	1,48	44,4	43,8	-1,33
24	Коридор	1,5	1,45	47,3	45,7	-3,33
25	Умывальная	1,5	1,53	37,3	38,1	5,33
26	Туалет	1,5	1,48	37,3	36,8	4,67
27	Служебные помещ.	1,5	1,41	1219,1	1145,9	-2,00
28						
29						
30						
<b>По ВСЕМУ ОБЪЕКТУ:</b>		1,5	1,31417	3840,0	3660,0	-4,69

**Примечание:** отклонение показателей кратности воздухообмена не превышают 8%.

Представители:

ООО "НАЦ РЕГИОН"

Коркодинов Д.В.

МБДОУ № 13

МБДОУ № 13

Гаряева И.Ю.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428804

Владелец Боданова Надежда Андреевна

Действителен с 24.10.2024 по 24.10.2025